

监 理 日 记()

日期: 2017年11月30日

星期: 二

工程名称: 沂南神户100MW炉内化灰发电项目

天气: 多云

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 对2#、3#厂房屋面施工现况进行巡视检查, 现况安全防作措施规范到位;
2. 对厂区1#开关站墙体砌筑施工现况进行旁站监理, 现况墙体砌筑质量差, 已下监理通知书进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

沂南神
户建设

1. 2#、3#厂房屋面进行组串电压测试;
2. 厂区1#开关站后墙砌筑完成,
计划今晚进行设备吊装。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

张 广 浩. 张 书

记录人:

总监 (总监代表):