

监 理 日 志 ()

天气: 阴

日期: 2017 年 9 月 15 日

星期：星期五

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙坪村

监
理
工
作
情
况

今日我方监理人员现场巡视
检查升压站蓄电池柜连线情况。
光伏区方阵接地主扁铁焊接情况。
对沙湾子1号铁塔和段心2号铁
塔进行了验收工作。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

北京电力建设公司

1. 沙河子: 2号铁塔接地及装差成及报验完成。
2. 电气焊接方陣主扁铁, 要装组件10组!
3. 段山: 要装对穿眼螺栓10组, 1号铁塔报验完成。
4. 外线十四和十五塔架基础协调中。
5. 升压站: 场区过路沟道模板完成。

其它事项

开始绑扎钢筋，蓄电池板开始连线。

本日现场监理人员

赵煥培, 关振东

记录人: 吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)