

监 理 日 记()

日期: 2017年7月23日

天气: 晴
气温: 28℃~37℃

星期: 星期日

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MW项目

监
理
工
作
情
况

今日我方监理现场巡视检查:
升压站避雷针基础接地情况, 10kV
沟道粉刷情况; 各项施工符合施工要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北
京
电
力
建
设
公
司

1. 段山光伏区: 1号箱变高压电缆头制作完成
2. 升压站 10kV 沟道粉刷完。
3. 主控室 4 道柜基础完, 沟道完。
4. 避雷针基础接地完。
5. 外线 6 号塔架基础开始开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵煥彬 吴振东 尹庆升

记录人: 吴振东

总监 (总监代表):