

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月18日

星期: 四

天气: 晴

工程名称:

气温: 10-28

监 理 工 作 情 况	1、主变散热器安装旁站。 2、对对主变器接线巡检。 3、升压站二次屏柜接线。 4、对10kV A、B区支架组件安装进行巡检。 5、10kV A、B区母排安装施工,我方 监理对其水平高度进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 1# 金 变 场 建 总	施工内容及进度 1、10kV A、B区母排支架组件安装 2、10kV A、B区进变站内接线施工。 3、升压站散热器、二次屏柜接线施工。 4、10kV 柜架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李保君、耿高高
记录人: 耿高高	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	