

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 24日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17-24℃

工程名称: 安徽池州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①本日监理现场巡视光伏场区一期阵列到汇流箱电缆敷设, 要求施工方严格按照图纸施工, 系统每20m-14m提供模板进行施工, 并注意电缆预留余量。 ②监理巡视二期组串、支架安装, 要求施工人员施工时注意挂通线, 施工过程注意人身及财产安全, 材料布料过程注意组串轻拿轻放, 横铁支杆焊接注意防范火灾。 ③本日组串出场2车, 吊车1台, 正充市装卸货, 监理检查专职起重指挥员配备情况, 检查司机上岗证, 提醒施工人员注意组串安全, 堆场不得超过2层, 轻拿轻放。 ④本日外线组杆塔3个, 来报监理验收, 所有28塔杆塔杆已全部到齐。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1070 502 1131">施工单位</th><th data-bbox="502 1070 1353 1131">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1131 502 1451"> 中国葛州坝集团助有限公司 </td><td data-bbox="502 1131 1353 1451"> ①本日开压站15人进行室内墙体砌筑, 8人进行水泥转运, 拌站砌筑, 3人进行钢筋加工, 5人消防水池拆模。 ②光伏场区15人进行阵列到汇流箱电缆敷设施工。 ③二期20人进行组串安装, 20人进行支架安装, 60人进行材料布料, 6人进行横铁支杆焊接。 ④外线4人进行杆塔组立。 ⑤本日组串出场2车, 吊车1台正卸货。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛州坝集团助有限公司	①本日开压站15人进行室内墙体砌筑, 8人进行水泥转运, 拌站砌筑, 3人进行钢筋加工, 5人消防水池拆模。 ②光伏场区15人进行阵列到汇流箱电缆敷设施工。 ③二期20人进行组串安装, 20人进行支架安装, 60人进行材料布料, 6人进行横铁支杆焊接。 ④外线4人进行杆塔组立。 ⑤本日组串出场2车, 吊车1台正卸货。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛州坝集团助有限公司	①本日开压站15人进行室内墙体砌筑, 8人进行水泥转运, 拌站砌筑, 3人进行钢筋加工, 5人消防水池拆模。 ②光伏场区15人进行阵列到汇流箱电缆敷设施工。 ③二期20人进行组串安装, 20人进行支架安装, 60人进行材料布料, 6人进行横铁支杆焊接。 ④外线4人进行杆塔组立。 ⑤本日组串出场2车, 吊车1台正卸货。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	赵毅、丁文、王俊				
记录人: 王俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现壮				