

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 25 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 25-33°C

工程名称: 安徽沁州40MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视=期施工现场(组)发现中掘到问题: 接地线铁束带防腐漆 仍未整改。 ② 本日7午2点召开监理例会, 就项目进度、安全、场地板洞缺、施工质量问题与施工方沟通, 要求施工方严格按照规范及设计要求施工, 对现场问题及时整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="363 1182 528 1249">施工单位</th><th data-bbox="528 1182 1444 1249">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="363 1249 528 1608"> 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 </td><td data-bbox="528 1249 1444 1608"> ① 本日=期电缆敷设6<施工。 ② 光伏场区=期 环网接地开挖以施工。 ③ =期 环网接地 以 钻机打桩。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日=期电缆敷设6<施工。 ② 光伏场区=期 环网接地开挖以施工。 ③ =期 环网接地 以 钻机打桩。
施工单位	施工内容及进度				
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日=期电缆敷设6<施工。 ② 光伏场区=期 环网接地开挖以施工。 ③ =期 环网接地 以 钻机打桩。				
其 它 事 项	本日召开监理例会, 会议纪要C207-15				
本日现场监理人员	赵毅 丁立 刘俊				
记录人: 刘俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 侯明胜				