

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目.

日期	2017 年 10 月 31 日 星期三	气候	晴	气温	8° - 21°c
监理人员动态: 平庆升.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35					
施工机械动态:					
施工进度情况	汇流箱, 4mm² 电缆 接线 安装, 6人. 支架 光伏板 安装, 23人. 消灭人员, 6人				
检查发现的问题	资料未报审. 柜头焊接不牢固.				
处理措施、意见、结果	柜头焊接不牢固 已下发联系单, 整改.				
协调内容或其他					
记录人	平庆升	总监签阅	红现状		

