

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 11-23°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡视		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	1) 电控间墙体砌筑、电 2) 综合楼底梁屋面底梁、板支模、钢筋安装 3) SVG变压器散热器安装等安装 4) GIS设备基础支模、浇筑 5) 1号避雷针支模 6) 光伏区管桩修复、成孔、打桩 共计成孔 6691 个、打桩共计 5542 根		
其 它 事 项	电控室间工作接地扁铁应由土建方施工, 已下令施工尽快施工。		
本日现场监理人员	总监 (总监代表):		
记录人:	江苏省建设厅监制		