

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 17 日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 21°-34°

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 迎接江宁变电站并网前质量检查和验收。 3. 电控楼西侧室外电缆沟内电缆排放不规范, 外围墙混凝土浇筑未报验, 未使用振捣工具, 已下发工作联系单, 已令整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 电控楼出入口外坡道、水梁台阶制作, 已完成。 2. 升压站地面水梁砌块铺设安装。 3. 升压站主变设备防火墙的爬梯安装, 已完成。 4. 主变设备共箱母线槽合支架安装, 已基本完成。 5. 升压站外围墙铁护栏安装施工, 路面石板道牙安装。 6. 光伏区支架安装, 组件安装, 汇流箱、箱变接线施工, 部分高压电缆直埋敷设, 部分接地网制作安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监 (总监代表): 徐文龙