

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 星期日

天气: 晴
气温: 18°-33°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场
2. 巡视光伏区时发现 36# 箱变基础内杂物较多, 施工不规范, 已下发工作联系单, 已令整改。
3. 随从公司巡查领导检查工程安全、质量和工程进度等情况, 并开会商讨和总结。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站地面水浸砖块铺设按装施工。
2. SVG 变电器基础内铁角钢支架网焊接制作。
3. 电控楼外墙粉刷涂料。
4. 升压站外围墙铁护栏按装, 外围墙立柱混凝土浇筑。
5. 综合楼室内排水管道按装, 化粪池基础土方开挖, 底板垫层浇筑。
6. 光伏区支架按装、组件按装、汇流箱、箱变接线施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监 (总监代表): 徐文龙