

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 20 日

星期: 二

工程名称: 东方日升二期50兆瓦

天气: 多云

气温: 24/32℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 要求施工单位及总包方及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现胡16发现的配电箱室内垃圾较多的问题。今日已整改, 后续从旧需整改。
3. 巡视发现30#阵区组件安装不顺直, 上下错缝, 现场已要求整改。
4. 巡视现场发现3#阵区支架横梁安装部分连接件螺栓未拧紧, 现场已要求整改, 现场已整改的完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 升压站 站内道路硬化完成约 80%
2. 组件安装完成约 20组。
3. 支架立柱浇筑完成约 160个
4. 高压电缆耐压测试完成约 70%
5. 箱变接地焊接完成约 4个。

其
它
事
项

大棚支架到货1车

本日现场监理人员

李金梁 隋红高 魏凯春

记录人:

隋红高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制