

# 监 理 日 志 (                      )

日期：2017年 5 月 01 日                      天气：晴

星期：二                      气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

|                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、施工现场巡检，现场施工人员均佩戴安全帽，督促施工单位安全文明施工。<br>2、组件电缆连接器链接牢固，不锈钢支架连接处铆钉紧固到位，组件安装做到横平竖直。<br>3、对现场接线进行核查，<br>4、完善监理云上边该项目相关信息，审核施工方报审的相关工程资料。 |                                                                                                                                                                  |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br><br>江苏能新<br>光伏科技<br>有限公司                                                                                                | 施工内容及进度<br>1、1号屋面进行不锈钢支架的安装，导轨铺设完成80%，部分导轨连接处还未进行锚固。组件铺设完成50%<br>2、2号屋面导轨安装完成90%，组件放置位置未进行安装，<br>3、3号屋面支架安装完成，组件安装80%<br>4、现场施工总计人数24人。<br>5、下午所有班组集体放假半天，过五一劳动节 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
| 记录人：                       |                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                             |  |