

# 监 理 日 志 (                      )

日期：2017年 5 月 09 日                      天气：阴

星期：二                      气温：18°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

|                                      |                                                                                                  |                                                                                             |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、因下雨原因屋面组件安装暂停1天。<br>2、对箱逆变基础垫层浇筑进行旁站检查，并做旁站记录，浇筑厚度10cm, 安全无事故，督促进行安全文明施工。<br>3、对电缆沟开挖工作进行巡视检查。 |                                                                                             |  |
|                                      | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                 | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                             |  |
|                                      | 江苏能新<br>光伏科技<br>有限公司                                                                             | 1、土建作业队伍进行1#、2#箱逆变基础垫层浇筑工作，垫层浇筑厚度100mm, 浇筑方量总计9m³。现场进行地面电缆沟开挖工作。<br>2、施工现场总人数为5人，罐车一辆、挖机一台。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                  |                                                                                             |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 雷博文                                                                                              |                                                                                             |  |
| 记录人：雷博文                              |                                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                        |  |