

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 5 月 12 日 天气：阴

星期：五 气温：25°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监理 工作 情况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、对1#屋面组件安装工作进行现场巡检，检查组件接地线连接情况，要求组件安装必须平整美观，压块螺栓紧固到位。</p> <p>3、对接地扁铁焊接工作进行巡检，要求注意搭接长度，焊接时应当三面施焊。</p> <p>4巡检配电室基础支墩支模工作，要求模板表面干净平整，方木背楞牢固，箱逆变外墙砌筑已完成2个，用水准仪复测标高，严格要求按图纸施工。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项	江苏能新 光伏科技 有限公司	
本日现场监 理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

