

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 5 月 17 日 天气：晴

星期：三 气温：27°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监理 工作 情况	<p>1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。</p> <p>2、巡检1#屋面组件安装工作，发现组件上边放置施工用品，要求安全文明施工，严禁组件上放置任何东西，因发现多次，下发监理通知单。</p> <p>3、巡检配电室SVG外墙基础砌筑工作，要求按图施工。以及箱逆变预制仓内部清理工作。</p> <p>4、巡检外线顶管施工，确定顶进井和接受井位置，巡视套管链接。</p> <p>5、与施工方一起确定工程资料推进计划，为并网前质监站验收检查做准备。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项		
本日现场监理人 员	雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



盐城翔宇环保屋顶分...
2017-05-17

