

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 13 日

天气：晴

星期：二

气温：26°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工。 2、巡检#4箱逆变扁铁接地工作，巡检过程中发现接地极间距小于5米，环网部分与规范不符。要求按图施工，进行整改，下发监理工作联系单。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	1、2人进行#4箱逆变环网接地工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

