

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 21 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 20°C/16°C

工程名称: 湖州梨园沟120MW光伏发电项目220KV线路工程

监
理
工
作
情
况

监理工作情况: 当日下午 G16、G17# 基础开挖使用小型60型
挖机开挖, 检查开挖深度, 洞底标高, 及坑底地质情
况, 棕黄色风化岩石, 表面坚硬, 符合设计要求

审查施工单位开工报审资料, 整理审批意见。
下午公司派来的监理工王朝煌到此工地。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
洲
建
设
有
限
公
司当
日
施
工
内
容
及
进
度

- 1.) G16# 基础开挖
- 2.) G18# 基础开挖
- 3.) 钢筋材料站加工
- 4.) 基础模板加工

其
它
事
项

王朝煌下午到220KV线路送出工程施工项目部

本日现场监理人员

游志斌 王朝煌

记录人: 游志斌

总监(总监代表): 梅波