

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 8℃/19℃

工程名称: 高州梨园10MW光伏项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

G22基础开挖在锁岭变220KV变电站出线(物电), 常推线路方向, 了解地形, 23-24高跨110KV双回路线路, G22基础开挖检查坑底地质情况, 白色钢化岩石, 较坚硬, 距坑开挖深度, 新源单位负责人在施工现场实地查看, 检查G12钢管支模钢管长度尺寸及数量, 支模牢固, 检查大眼开, 对角眼开无误。下午和施工单位材料站清点吊装原有电缆导线, 地线金具, 转送施工单位项目。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

施工进度情况: G15基础立柱拆模, 表面光滑, 但底部脚模没有采用包地, 立柱子未拆用包地脚模, G12钢管支模现场施工人员11人, G22基础开挖使用120型挖机, 坑底白色夹石照土, 现场施工技术人员, 操平, 掌握坑开挖深度, G18基础开挖打炮加清坑深度。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李永计, 王朝旭

记录人: 李永计

总监(总监代表): 李波

江苏省建设厅监制