

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

星期:

天气: 多云
气温: 15℃/28℃

工程名称: 惠州至广州200kV输电线路工程220kV线路送出工程

监理工作情况

检查G7+1基础北肋支模底部台阶钢筋数量大小、立柱主筋大小、柱外箍数量、压腿和挑腿之分, 核对转角段数, 以弧主档的形式。检查G2分岐塔基础坑深度, 及坑底地质情况。检查G1终端塔灌注桩基础加工的钢筋笼, 检查柱皮数量、内外箍筋间距, 及外箍筋钢筋加密区间距, G7基础开挖完成后要求施工负责人及施工人员进行安全围栏及警示。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

中建建设有限公司

G1 终端塔灌注桩基础打桩 钢筋笼加工
G2 分岐塔基础开挖
G10 B腿基础开挖
G7+1 基础北肋支模
G9 基础回填
G8 基础回填

其它事项

本日现场监理人员

廖志新

记录人:

廖志新

总监 (总监代表):