

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 13℃/26

工程名称: 常州梨园沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

G7+1基础浇筑.G6大板基础底层钢筋混凝土
浇筑.重新支模.验筋支模.检查钢筋大小.长度及数量
符合要求.检查大小.根开及压腿和拱腿预埋40mm
G6大板基础底部钢筋.大小.数量.抽查大板基础
厚度为400mm.在施工现场加强施工人员正确佩戴安全帽
杜绝一些不良习惯.穿短袖.和穿凉鞋进入现场.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中
新
建
设
有
限
公
司

G7+1基础浇筑
G7扎筋支模.
G6大板基础底层浇筑
G5基础开挖
G1终端塔灌注桩基础打孔

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵志华

记录人: 邵志华

总监 (总监代表):