

监 理 日 记 ()

日期: 2023年6月24日

天气: 小雨转中雨

气温: 16°C/24°C

工程名称: 溧水南渡220kV变电站项目220kV线路送出工程

巡视G16地形, G16基础开挖, 检查坑
地质情况, 开挖深度标高符合要求, 现场使用小
型旋挖机开挖, 现场施工技术人员重点旁站, 巡
视检查G12铁塔组装, 检查塔型及呼高
脚钉腿和牌柱装置, 符合要求。

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G16基础开挖

G12铁塔组装

其它事项

本日现场监理人员: 曹志才

记录人: 曹志才

总监 (总监代表):