

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 20℃/30℃

日期: 2017年6月11日

星期: 日

工程名称: 惠州新圩100MW光伏项目220KV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

G23基础浇筑旁站, 检查桩主筋压腿和拔腿尺寸、长度数量, 外内箍筋, 台阶底部二层台阶钢筋大小、数量, 底部钢筋保护层, 模板规格, 地脚螺栓规格型号, 验筋验模, 及G24终端塔基础分坑, 及顺线变构架北边围堵外50cm, 检查G23大小孔开出土及压腿和拔腿高差60mm的预偏值。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中州建设有限公司

G24终端基础分坑
G23基础浇筑
G18. 接地焊接
G17 接地焊接

其 它 事 项

第5现场材料: G4+1, G3, G16, G19, 4卷

日现场监理人员

胡志华

录人:

胡志华

总监 (总监代表):