

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 23 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 27°C / 37°C

工程名称: 泰州国电120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视 G11 接地焊接, 检查 G12 接地开挖深度, 检查 G13 接地埋设, 脚螺栓双帽, 检查 G14 铁塔组立, 螺栓紧固, 脚螺栓帽螺栓的规格型号, 巡视亭站 G7 光缆附件, 工器具清场转运材料站, 巡视 G22-G23 跨越架施工现场, 检查 G24 接地开挖的施工情况, 检查 G24 塔脚双帽配置和瓦垫片安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1> G14 铁塔吊装, 螺栓紧固
- 2> G7+1-G8 放紧线施工 (组立)
- 3> G7 光缆附件, 工器具转运材料站
- 4> G3-G4 左边导线紧线附件, 引流线连接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵志计

记录人: 邵志计

总监 (总监代表):