

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月11日

星期: 五

工程名称: 苏州工业园区120MW光伏发电项目220KV线路迁改工程

天气: 晴

气温: 24°C/35°C

监
理
工
作
情
况

巡视检查G1接地焊接, 降阻剂, 接地模块安装数量, 接地回线, 检查G2引下牌安装, 接地单面焊接的重焊, 检查合格后即型挖回填。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中州建设有限公司

- 1). G1 接地模块焊接降阻剂, 回填
- 2). G2 接地重焊, 回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

李永祥

总监 (总监代表):

记录人: 李永祥