

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 13日

星期: 六

天气: 晴

气温: 15℃ - 29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. F3厂房夹板安装螺丝不符合要求, 结构胶涂抹不均匀, 以责令现场立即整改。 2. 18-6号箱变基础平台砼浇筑未用振捣棒振捣要求现场立即整改。 3. 夹板安装拉拔实验见证。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五 洋 电 力	施工人数: 27人 施工内容: ① 18-6号箱变基础平台砼浇筑. ② 18-6号箱变基础接地极安装 ③ F3厂房夹板安装30%, 导轨安装10%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	廖加政, 周晓辉	
记录人: 周晓辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	