

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

星期: 星期五

天气: 晴
气温: 14℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 对箱变基础 1-6 号平台验收, 符合要求。 2. 发现细梯螺丝有松动, 要求立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
五 得 电 力	施工人数: 12 人	施工内容: 1. 已厂房放线。 2. 箱变基础接地极三角支撑焊接。 3. 材料进场卸货。
其 它 事 项	今日材料到 7.16380 吨。	
本日现场监理人员		唐龙飞、刘明强
记录人: 马明强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘明强