

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 30 日

天气: 晴

星期: 2

气温: 12-23

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今日现场发现配电箱内有棉烟现象, 以责令整改.
2. 现场发现箱变基础抹灰不均匀, 以责令其整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五 欣
牌 尔
电 电
力 力

施工人数: 30人
内容: 1. 电缆沟盖石破碎.
2. 箱变基础抹灰, 抹灰.
3. 材料吊运新安装
施工人数: 10人
开关站钢筋绑扎, 自造土.

其
它
事
项

分回剩系部为类具, 系软材料已到完.

本日现场监理人员

唐龙凡, 周晓明

记录人: 周晓明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林