

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 25-36

工程名称:

监 理 工 作 情 况

今日电缆敷设发现有对电缆保护层有磨损，
以责定现场立即整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

五 修
通 电
中 力

施工人数: 54人

内容: C7房组件充电站, 1x25电缆敷设完补。

7.1房组半电压测试, 数据修正。

8房4平方线敷设。

汽汽箱至箱变电缆敷设完补及收。

其 它 事 项

施工人数: 6人

内容: 开关站综合变设备安装及调试。

本日现场监理人员

唐友及 周秋双

记录人:

周秋双

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

周秋双