

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 24° - 35°

工程名称:

监 理 工 作 情 况	分2个班组接地连接不符合标准, 以责令立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 五 恒 通 东 电 电 力 力	施工内容及进度 施工人数: 15人 内容: 桥架安装固定完成100% 组件组串安装完成100% 逆变器接地线安装完成100% 施工人数: 5人 内容: 开关箱设备接地线安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李 飞 , 周 晓 强		
记录人: 周 晓 强 . 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡 德 林		