

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 6日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃-38℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场设备情况,发现江源箱,这台设备设备内部无端子线。	
施 工 情 况	施工单位 五 清 电 力	施工内容及进度 21-数 10h. F井7号组件连接完成 40% 杨寨变电站连接完成 45% 杨寨变电站21号箱连接完成 100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 飞 周 明 明
记录人: 周 明 明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨 德 林	