

监 理 日 志 ()

日期: 2011年7月14日

星期: 五

天气: 晴

气温: 27℃-38℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场发现部分桥架安装不平 整, 盖板有间隙, 毛刺现象, 以责令现场 立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐 磊 周 斌	
记录人: 唐 磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周 斌	