

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月18日

星期: 2

天气: 晴

气温: 26~37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场施工发现部分桁架端口未封堵, 桁架盖板有锈蚀, 有缝隙, 有松动现象, 以责令现场立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五洋电力	施工人数 10人 桁架整改修复 组件接驳线安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐名飞, 周晓翠	
记录人: 周晓翠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡群林	