

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27℃-36℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

今日现场发现逆变器、汇流箱支架部分焊接处存在缺陷现象, 以责令现场整改。

施 工 情 况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

五 沛 县

光伏人数 10 人

支架整改修复。

组件方阵接地线安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):