

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 6日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25℃-26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查现场发现部分桥架无护地,无盖板,高低不平,存在毛刺,等现象,要求现场立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	五诗电力 施工人数 10人 1. 桥架组件搭设完成 40% 桥架引下埋设完成 80% 箱变台架预埋完成 55%	
本日现场监理人员	唐龙飞 王明辉	
记录人: 唐龙飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡良林	