

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28℃-37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日检查箱变基础台阶制作存在裂缝, 因电缆沟未做防水处理。	
施 工 情 况	施工单位 五连勇	施工内容及进度 322/数6. 下中房组并路敷设完成 25% 梯架盖板安装完成 30% 箱变台阶砌砖完成 90%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 唐友飞 唐友飞		
记录人: 周晓强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡佑林		