

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 阵雨转晴

星期: 三

气温: 36° -18°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。</p> <p>3、7#、8#屋顶安装监控探头，要求采光板做好防护措施，接头压紧，确保设备正常运行。</p> <p>4、6#屋面盖桥架盖板，要求螺丝紧固好，采光板拉好警戒线，注意施工安全。</p> |                                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br>新能<br>量科<br>技股<br>份有<br>限公<br>司                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1、4 名工人消缺整改。</p> <p>2、4 名工人 6#房顶盖桥架盖板。</p> <p>3、3 名工人 7#、8#安装监控探头。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                     | 王明官                                                                                                                        |
| 记录人:王明官                    |                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                       |