

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 7 月 22 日

天气: 小雨转多云

星期: 六

气温: 34° -22°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

|                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。</p> <p>3、3#屋顶铺设维护通道格栅板，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。</p> <p>4、准备资料迎接竣工预验收。</p> |                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br>新能<br>量科<br>技股<br>份有<br>限公<br>司                                                                                                                      | <p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1、2 名工人消缺整改。</p> <p>2、6 名工人 3#铺设格栅板。</p> <p>3、准备预验收资料及交接资料。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                              | 王明官                                                                                                                 |
| 记录人: 王明官                   |                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                               |