监理日志（　　）

日期：2017年6月26日　　天气：晴

星期：二　　气温：33/24℃

工程名称：海之恩太阳能科技股份有限公司50兆瓦光伏电站

监理工作情况	巡视检查光伏组件间电缆敷设情况、对少数敷设错误设施已责令施工人员当场给予纠正，防止错误敷设的组件，督促施工单位对各电缆间检查报告的形式报监理审核，并限6.28纠偏完成。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西北院 山东电力	1. 土建工程箱变隔墙砌筑完成1个，组件完装35组，支架完装20组，施工人员100人。 2. 土建工程支架完装37组，施工人员50人。 3. 土建工程围墙砌筑完成，10人。 4. 电气工程光伏直流电缆敷设5000米，汇流箱接线20个。逆变器至箱变电缆敷设500米，50人。 5. 电气工程电缆沟二次等电位连接，[illegible]，闭路电视监控系统，外线通风调试，20人。

其它事项	
本日现场监理人员	[illegible]
记录人：[illegible]	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：