

监理日志

工程名称:				日期	2022年1月16日 星期三	气候	阴雨天	气温	9.6°C
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况							
施工方人员动态:		施工机械动态:		施工进度情况		施工进度情况		施工进度情况	
施工进度情况		1. 挖沟渠浆砌, 放15°C。 2. 挖沟渠浆砌, 放15°C。 3. 沟渠挖土, 放15°C。							
检查发现的问题		1) 沟渠浆砌时, 未设置伸缩缝, 请施工单位整改。 2) 施工队伍, 将模板不清理, 留在模板上, 请施工单位整改。 3) 电源线乱拉, 电线乱搭。							
处理措施、意见、结果									
协调内容									
记录人		总监签阅							