

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 04 日 星期三	气候	晴	气温	1℃~12℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 0 人					
施工机械动态：					
施工进度 部位 情况	因大风现场无人施工，综合楼也无人员施工；				
监 理 情 况 及 问 题	检查各方阵组件支架情况，部分组件因大风下滑，最大下滑十几公分，要求施工单位整改到位；				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	1、无。				
协 或 调 其 内 他 容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		