

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 08 日 星期 日		气候	晴	气温	5℃~18℃
监理单位动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员 10 人						
施工机械动态：挖掘机两台						
施工进度部位情况	1、21 区现场组件装，电工放线，汇流箱接线； 2、车库散水坡浇筑； 3、场内道路基层平整，结配石平整；					
监理情况	1、检查组件安装符合要求； 2、车库散水坡浇筑符合设计要求。 3、场内道路基层符合要求，路面结配石厚度不符要求，已要求整改。					
处理措施、意见、结果						
协调其他内容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		