

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 五

工程名称: 和里善厚渣场20MW炉渣光一体光伏项目改口

天气: 晴
气温: 22°C/9°C

监 理 工 作 情 况	巡视: 排污井增加积水口施工。 中200蝶阀因无法正常开关进行修复施工已修复3个满足 使用要求。 现场施工5人	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	大元	排污井积水口施工 中200蝶阀修复施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李足贤	
记录人: 李足贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李全忠	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建