

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月8日

天气: 中

星期: 一

气温: 17℃

工程名称: 和具善厚渔场 20MW 渔光-一体光伏发电项目

巡视: 因下面外线停工.

35KV 预制仓和接地变基础开挖, 垫层浇筑完成

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

因下面各项工作停工

施
工
情
况

其
它
事
项

箱变基础根据原设计图向东西方向平行移动, SVG和接地变基础垫层原使用沥青混凝土变更为C20混凝土, 混凝土垫层上做防腐处理! (与建设单位孙华杰沟通指示, 方案由建设单位确认).

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马东小资