

监 理 日 志

日期：2017年 05月 11日

天气：多云

星期：星期四

气温：15℃~34℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>加工车间吊装预制支墩完成，屋面场平不平整。与施工方进行协调，要求施工方提出施工方案，保证光伏组件的角度符合设计要求。</p> <p>现场监督并指导现场安全整改，避免出现安全隐患。</p> <p>准备安装组件，开箱验货。</p> <p>召开每周施工现场安全会议，并指出了相关安全隐患，要求施工方尽快整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	橡胶原料库屋顶预制支墩吊装就位 加工车间屋顶预制支墩吊装就位 箱逆变基础定位放线 现场安全整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



橡胶原料库预制支墩吊装



现场安全整改