

# 监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 04 日


天气：晴

星期：星期天

气温：18℃~30℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>型材主车间屋面安装光伏组件的施工人员，不佩戴安全帽，对施工队伍进行警告。</p> <p>型材主车间屋面坡度较大，要求施工队安装组件时，每组之间一定要整齐，必须保证光伏组件与地面 20°。</p> <p>CPE 原料库组件安装的不规范，压块与组件的间隙太大，要求施工人员把不合格的拆了重新安装。</p> |                                                                                                                   |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                     |  |
|                            | 河北冀电<br>电力工程<br>设计咨询<br>有限公司                                                                                                                              | <p>型材主车组件安装</p> <p>加工车间、橡胶原料库桥架安装</p> <p>橡胶原料库、加工车间桥架安装</p> <p>CPE 原料库组件安装</p> <p>电缆沟人工开挖</p> <p>公共租凭租房光伏组件安装</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                           | 生金文、袁野、张红军                                                                                                        |  |
| 记录人：袁野                     |                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                              |  |



CPE 原料库光伏组件安装



型材主车间立面桥架制作安装