

# 监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 25 日

天气：晴

星期：星期天

气温：21℃~32℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                              |                      |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>整理监理资料并上传建立云。</p> <p>要求施工人员安装接地线时，不能在组件边框周围私自打孔。</p> <p>现场施工人员个别不佩戴安全帽，对该施工人员进行了安全教育，要求施工人员全部必须佩戴安全帽。</p> |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度        |  |
|                            | 河北冀电<br>电力工程<br>设计咨询<br>有限公司                                                                                 | 组件接地线制作安装            |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                              |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                              | 生金文、袁野、张红军           |  |
| 记录人：袁野                     |                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |

星期日 15:14

■ 定值管理 ■ 故障录波

# 化泰纳新材料4.8MWp分布式光伏电气一次图

