

监 理 日 志

日期：2017年 07月 03日

天气： 晴

星期：星期一

气温： 26℃~38℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>施工队伍没有管理人员，与项目经理沟通，要求施工队伍马上安排一个代表到现场。</p> <p>现场施工时要求施工人员做好安全措施，减少安全隐患避免出现安全事故。</p> <p>组织施工人员对汇流箱与逆变器的电缆接线头有无未压紧松动与电缆是否发热。未发现接线头松动。</p>	
施 工 情 况	施工单位 河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	施工内容及进度 组件接地线制作安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	