

监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 07 日

天气：晴

星期：星期五

气温：26℃~36℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料，并上传监理云。 预制仓一次设备上没有标示牌，要求施工方尽快整改。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	原料仓库接地线制作安装 清理施工垃圾	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	