

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月18日

天气:晴

星期: 日

气温:32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、巡视施工现场,检测设备接地值小于4欧,符合设备单独接地规范。 3、巡视电缆井的砌砖工作。 4、旁站电缆头及电缆冷缩终端的制作。 5、箱逆变器的电缆敷设工作	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、施工人数46人。 2、电缆井的砌砖工作。 3、电缆的敷设工。 4、电缆接头的制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



