

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、由于外线备用电源未完成，导致并网时电表被拆走。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、处于停工状态。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):